

Normandie

Des écoliers intoxiqués au monoxyde de carbone

QUOTIDIEN OUEST-FRANCE, OUEST-FRANCE.FR | vendredi 9 novembre 2018

390 mots | -



Les enfants ont été regroupés au sein de la salle des fêtes de Cordey. - Crédit: Ouest-France

Cinq enfants âgés de 7 et 8 ans et une adulte ont hospitalisés hier soir, après une fuite de monoxyde de carbone dans leur école, à [Cordey](#), près de [Falaise](#). Le chauffage venait d'être vérifié.

Une vingtaine d'enfants ont été évacués de l'école de Cordey, près de [Falaise](#) ([Calvados](#)), hier, à la suite d'une fuite de monoxyde de carbone dans la classe.

L'alerte a été donnée vers 16 h, par l'institutrice. « **Il y a des enfants qui se plaignaient de légers maux de tête**, relate le maire, Roger Bisson. **Quand ça s'est intensifié, elle m'a appelé.** »

À son arrivée, la classe avait déjà été aérée et les enfants évacués. Une vingtaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée pour la prise en charge des 21 écoliers, de l'institutrice et de l'auxiliaire de vie scolaire (AVS).

Pas de téléphone portable

Les enfants qui se plaignaient de douleurs ont été oxygénés pour évacuer le monoxyde de carbone de leur sang. Escorté par les sapeurs-pompiers et les gendarmes de [Falaise](#), le groupe a été conduit à la salle polyvalente, pour que chacun soit examiné. Les parents, avertis, ont pu accompagner les enfants.

L'opération a duré un peu plus de trois heures. « **Le problème, c'est qu'on est en zone blanche de téléphonie mobile** », s'agace le premier magistrat. Ce qui a notamment complexifié la communication pour les secours, disposant de la seule ligne fixe de la mairie.

Cinq enfants âgés de 7 et 8 ans, ainsi que l'AVS de 33 ans, ont finalement été dirigés vers les centres hospitaliers d'[Argentan](#) et [Falaise](#) pour une « **légère intoxication au monoxyde de carbone** ».

C'est un dysfonctionnement de l'un des deux radiateurs de la salle, qui est à l'origine de la fuite. « **Les chauffages ont été contrôlés il y a un mois pourtant** », relève Roger Bisson.

L'appareil a été coupé par un chauffagiste et sera « **soit réparé, soit remplacé** » d'ici lundi. Un détecteur de monoxyde de carbone sera également installé. En attendant, le second radiateur, vérifié, ne présente aucun danger.

Le maire et les sapeurs-pompiers ont annoncé aux familles que l'école doit rouvrir dès ce vendredi. Les enfants ne resteront pas en classe : « **Une sortie au cinéma de [Falaise](#) est prévue pour la matinée** », précise l'institutrice. Elle est maintenue.

Mariam FOURNIER.