

Normandie

Cordey. Deux écoliers intoxiqués

DIMANCHE OUEST-FRANCE | dimanche 11 novembre 2018

143 mots | -



Les enfants ont été regroupés à la salle des fêtes. - Crédit: Ouest-France

Cinq enfants âgés de 7 à 8 ans et une adulte ont été hospitalisés, jeudi soir, après une fuite de monoxyde de carbone dans leur école, à Cordey, près de Falaise (Calvados).

Une vingtaine d'enfants ont été évacués à cause d'une fuite de monoxyde de carbone dans la classe. « **Il y a des enfants qui se plaignaient de légers maux de tête** », relate le maire, Roger Bisson.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée pour la prise en charge des 21 écoliers, de l'institutrice et de l'auxiliaire de vie scolaire. C'est un dysfonctionnement de l'un des deux radiateurs de la salle, qui est à l'origine de la fuite. L'appareil a été coupé par un chauffagiste et sera « **soit réparé, soit remplacé** » d'ici lundi. Un détecteur de monoxyde de carbone sera également installé.