

# À Caen, des dysfonctionnements sur le réseau de chaleur ont impacté deux écoles



Le réseau de chaleur Caen sud a connu des dysfonctionnements, ce qui a retardé la mise en chauffe de deux écoles après le week-end. Archives Ouest-France.

Le réseau de chaleur de Caen sud a connu des dysfonctionnements. Deux établissements scolaires, l'école Viera da Silva et l'école Restout, ont été impactés, la remise en chauffe a été retardée après ce week-end. Ce mardi 13 décembre, la ville assurait que tout allait rentrer dans l'ordre dans la journée.

Un problème sur l'échangeur [de la chaufferie de Caen sud](#) a limité « **la diffusion optimale de la chaleur produite** » notamment vers des établissements scolaires, l'école Restout et l'école Viera-da-Silva [dans le quartier de la Grâce-de-Dieu](#).



« **Chaque lundi matin à l'aube, les chauffages de tous les équipements publics sont relancés pour garantir une température confortable** », précise la Ville. Ce dysfonctionnement a retardé la remise en chauffe des deux écoles après le week-end

[Lire aussi : A Caen, fermer les piscines n'est pas à l'ordre du jour malgré le coût de l'énergie](#)

« Un retour à la normale dans la journée »

L'intervention de Dalkia sur le réseau va « **permettre un retour à la normale dans la journée** », poursuivent les services de la Ville de [Caen](#). « **Ce midi, à Viera-da-Silva, les températures relevées sur place étaient de 19,4 °C dans les classes, et le réfectoire était à 19 °C.** »

Louise DELÉPINE.

